



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1488/01/2012

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne serii Flexomix: 060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600, 740, 750, 850, 950, 1150, 1250, 1550, 1950, 2050, 2550, 3150.**

Zawierający / containing: **glin, stal, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, oraz branży spożywczej i farmaceutycznej.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....). Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach.

Wytwórca / producer:

IV Produkt A.B.
350 43 Vaxjo
Sjouddevagen 7, Szwecja



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ENA WENT Sp. z o.o.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 9

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-01-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-01-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 22 stycznia 2013

The date of issue of the certificate: 22nd January 2013

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.