



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0452/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Chłodnice i nagrzewnice kanałowe VEAB. Chłodnice wodne: typ od PGK 400 x 200 do PGK 1000 x 500, od CWK 100 do CWK 400; Nagrzewnice wodne typ od PGV 400 x 200 do PGV 1200 x 600, od CWW 100 do CWW 500; Chłodnice freonowe typ od PGDX 400 x 200 do 1000 x 500

Zawierający / containing: stal, glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w kanałach wentylacyjnych; Nagrzewnice i chłodnice przeznaczone są do ogrzewania i chłodzenia powietrza w kanałach wentylacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie chłodnic i nagrzewnic musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

VEAB Heat Tech AB
SE-281 23 Hassleholm
Stattenavagen 50, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ena Went Sp z o.o.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 9

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-06-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-06-16 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 czerwca 2015

The date of issue of the certificate: 16th June 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z op. Grawbous.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły